

**EG-UPS-PS3000-02 GEMBIRD UPS SA STABILIZATOROM 3000VA (2400W) PURE SINE WAVE, LCD, USB, BLACK**

Naziv: EG-UPS-PS3000-02 GEMBIRD UPS SA STABILIZATOROM 3000VA (2400W) PURE SINE WAVE, LCD, USB, BLACK

Slika:



Šifra: #BM775851739882501623

Barkod: 8716309124805

Proizvođač: GEMBIRD

**Detalji**

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: [Proveri dostupnost](#)

Atributi:

**Cena**

Cena sa PDV: 47,105.58 RSD \*WEB CENA  
51,816.14 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje

## Ostalo

Opis:

Izlaz čistog sinusnog talasa  
Obezbedite rezervno napajanje - Sprecaća gubitak podataka  
Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu  
Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulaz  
Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju  
Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom  
USB interfejs  
Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR)  
Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja  
Zvučni i vizuelni alarmi  
LCD ekran i LED indikator statusa  
Unutrašnja baterija sa zaštitom od prepunjavanja i pražnjenja  
Tip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasom  
Oblik talasa: sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju,  $PF > 0,8$   
Ulaz: AC  $220V \pm 25\%$ , 50Hz/60Hz  $\pm 10\%$   
Izlaz: AC  $220V \pm 10\%$ , 50Hz/60Hz  $\pm 1\%$  (AC  $220V \pm 10\%$  u inverter modu)  
Vreme prebacivanja: tipično do 10 ms  
Vreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisí od opterećenja)  
Baterija: 151 x 65 x 94 mm, zapečaćena olovno-kiselinska 12V/9Ah, terminali F2 x4 kom.  
Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati  
Uticnice: C14 ulaz, 6 izlaza (3x IEC C13, 3x Schuko)  
Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioní slotovi: suví kontakti / SNMP  
Radní uslovi:  $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ , pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije  
Snaga: 3000VA (2400 V)  
Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)  
Buka:  $< 50$  dB na udaljenosti od 1 m  
Dimenzije: 190 x 467 x 335 mm  
Težina proizvoda: 28,1 kg  
Funkcija "hladnog starta".  
Sistemske zahteve  
Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.